

Zakład Ciepłownictwa sp. z o.o.
Al. Piastów 2
78-520 Złocieniec

Sprawozdanie za rok 2023 z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego – wybrane informacje zgodnie z art. 7b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne

Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w roku 2023	0 %
Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016r o efektywności energetycznej	1,71
Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art.2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015r o odnawialnych źródłach energii wytworzonych przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym	41.490 GJ

~~PREZES ZARZĄDU~~

~~mgr inż. Andrzej Paliński~~

~~ZAKŁAD CIEPŁOWNICTWA~~

~~Spółka z o.o.~~

~~78-520 Złocieniec, ul. Aleja Piastów 2
tel./fax 694 367 22 72, 094 367 27 07~~